



Società del Gruppo Hera

COMUNE DI ROSSANO VENETO
VICENZA

- 4 FEB. 2015

Prot. nr. 001/88

Categ. Classe Fasc.....

Quinto di Treviso, 03.02.2015
Prot. n. 540 14 TV PG
Trasmissione a mezzo fax 0424 84935
nichele.flavio@comune.rossano.vi.it

Spettabile
Amministrazione Comunale di
Rossano Veneto
Via Roma, 1
36028 ROSSANO VENETO (VI)

c. o. p.i. Nichele Flavio

OGGETTO: Centrale termica campo sportivo San Zenone – Rossano Veneto (VI).
Preventivo di spesa per lavaggio chimico del boiler unical da lt.1000.

Facciamo seguito al sopralluogo effettuato dal ns. personale tecnico e agli accordi verbali intercorsi, trasmettendovi con la presente il preventivo di spesa per il lavoro citato in oggetto.

RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO

Presso l'impianto in oggetto esiste un bollitore da 1000 litri, con serpentini non estraibili per la produzione di acqua calda sanitaria, a seguito del controllo effettuato dal ns. personale tecnico, con la presente inviamo la ns. migliore offerta per eseguire la disincrostazione.

Abbiamo verificato che con il circuito primario a 70°C l'acqua del bollitore rimaneva a 40°C, ed il ritorno del primario era indicativamente della stessa temperatura della mandata... ciò stava ad indicare l'incrostazione dei n. 2 scambiatori di calore interni.

Descrizione delle opere e delle forniture:

Il lavaggio sarà effettuato utilizzando kg. 150 di prodotto disincrostante DIS 40, 10 kg di GVP 48 P per la passivazione, 2 kg di NOFOAM come antischiuma, facendolo circolare per il tempo necessario sino all'esaurirsi della reazione chimica.

I punti di attacco per il lavaggio sono da 3/4" in ingresso al boiler e da 1" in uscita al boiler, sarà necessario rimuovere il miscelatore termostatico.

Considerando i tempi di allestimento dell'impianto e di rimessa in esercizio dovrà essere interrotta l'erogazione di acqua calda sanitaria dalle ore 9,00 alle ore 16,00 (salvo imprevisti).

Importo complessivo euro 1.100,00.= (I.V.A. esclusa)

Rimaniamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Sinergie/spa

SINERGIE S.p.A.
Società a socio unico e soggetta alla direzione
ed al coordinamento di Acogas/Aspa/Aniga S.p.A.

Viale dell'Industria 23/A 35129 Padova
tel. +39 049.8908111 fax +39 049.8908199
info.pd@sinergiespa.com

www.sinergiespa.com
C.F./P. IVA Reg. Imp. PD 03604650287
Cap. Soc. I.v. € 11.168.284,00